



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера»

место нахождения ул. Комсомольская, 30, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область, Республика Беларусь

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690329298

телефон +375 17 5553230, **адрес электронной почты** fzip@energomera.by

в лице директора Кабакова Александра Николаевича

заявляет, что счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ318ВУ, структура условного обозначения счетчиков согласно Приложению 1 к декларации о соответствии на 1 (одном) листе

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера»

место нахождения ул. Комсомольская, 30, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область, Республика Беларусь

ТУ ВУ 690329298.010-2016 «Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ318ВУ»

код ТН ВЭД ЕАЭС 9028 30 190 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:

протоколов испытаний №№ 45-61/1120-1-2025, 45-61/1120-2-2025, 45-61/1120-3-2025, 45-61/1120-4-2025, 43-61/1120-5-2025, 43-61/1120-6-2025, 43-61/1120-7-2025, 43-61/1120-8-2025 от 20.10.2025, №№ 45-61/1120-9-2025, 45-61/1120-10-2025, 45-61/1120-11-2025, 45-61/1120-12-2025 от 08.12.2025, выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Примененные стандарты согласно Приложению 1 к декларации о соответствии на 1 (одном) листе.

Условия хранения: на складах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 °С до + 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 °С.

Срок службы - 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.12.2030 включительно.

(подпись)



Кабаков Александр Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 18333

Дата регистрации декларации о соответствии 20.12.2025



Структура условного обозначения счетчиков

CE318BY XXX¹.X²X³X⁴.XXX⁵.XXX⁶ XXX⁷,

где XXX¹ - тип корпуса, может принимать значение: S31, S35, S37, R32, C3;

где X² - класс точности, может принимать значение: 0 – 0,5S по активной энергии; 1 – 1 по активной энергии; 5 – 0,5S/0,5 по активной/реактивной энергии; 6 – 0,5S/1,0 по активной/реактивной энергии; 7 – 1/1 по активной/реактивной энергии;

где X³ - номинальное напряжение, может принимать значение: 0 – 57,7 В; 2 – 57,7 В или 230 В; 4 – 230 В;

где X⁴ - базовый (максимальный) ток, может принимать значение: 3 – 5(10) А; 5 – 5(60) А; 6 – 5(100) А; 9 – 5(80) А;

где XXX⁵ - интегрированные интерфейсы связи, может принимать значение: J - оптический порт; A - интерфейс RS-485; P - PLC-модем; R - радиомодем с встроенной антенной; R2 - радиомодем с внешней антенной; G - GSM модем;

где XXX⁶ - дополнительные функции, может принимать значение: Q - реле прямого управления нагрузкой; S - реле сигнализации и внешнего управления нагрузкой; U - измерение параметров сети; Y - 2 направления учета; V - электронная пломба; M - датчик переменного электромагнитного поля и СВЧ поля; F - датчик постоянного магнитного поля; L - подсветка ЖКИ;

где XXX⁷ - обозначение модуля связи, поле может быть не заполнено.

Перечень примененных стандартов

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

ГОСТ 31818.11-2012 (ИЕС 62052-11:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии».

ГОСТ 31819.21-2012 (ИЕС 62053-21:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2».

ГОСТ 31819.22-2012 (ИЕС 62053-22:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S».

ГОСТ 31819.23-2012 (ИЕС 62053-23:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии».



Кабаков Александр Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. TP004 003.02 18333
Дата регистрации декларации о соответствии 20.12.2025